

23 -11- 2008



Risco Group Nordic
Herlandsveien 129
N-5264 Garnes
Att: Morten Lislserud

Dato: 05.11.2008

Vår ref.:2008/00124 – AH
Deres ref.:

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSSALARMANLEGG**Pkt. 4. Utstyr Grad 2 - trådløs**PIR Type (enveis):

- **Agility RWT95x (RWT95 og RWT95P)** **FGI: PIR-024/08**

PIR Type (toveis):

- **Agility RWX95x (RWX95 og RWX95P)** **FGI: PIR-025/08**

Sirene Type:

- **Agility RWS400** **FGI: SIR-002/08**

CIE Type:

- **Agility RW132** **FGI: S-220/08**

Tilhørende komponenter:

Keypad: RW132KP

Keyfob: RW132KF

Trådløs I/O-module: RW132I

Produsent: Risco Ltd.
Forhandler: Risco LTD NUF

FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON

Postadresse/Postal address: Pb. 2473 Solli, 0202 Oslo, Norway. Kontoradresse/ Visiting address: Hansteens gate 2, Oslo
Telefon/Telephone: (+47) 23 28 42 00, E-mail: fnh@fnh.no, web: www.fnh.no. Organisasjonsnr.: Finansnæringens
Hovedorganisasjon: NO 981 423 682, Finansnæringens Servicekontor: NO 969 000 938

Vi viser til Deres brev av 14.08.08 samt videre kommunikasjon, der De søker om FG-godkjenning av nevnte utstyr, og vedlegger sertifikat No. 32029-2008-PC-NOR Rev.2.0 fra DNV og Deres undertegnede egenerklæring datert 14.08.08.

Vi har herved gleden av å meddele at ovennevnte utstyr er FG-godkjent, og tildelt nevnte godkjenningsnummer.

Godkjenningen følger sertifikatet, og utløper: **29.7.2013**.

Det tilligger Dem senest en måned før fristen utløper å søke FG om en eventuell forlengelse av godkjenningen.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at den innebygde nummersenderen ikke er testet, noe som for øvrig heller ikke er et krav, men apparatet kan da kun brukes i Grad 1 for bolig som lokalalarm. Dette er i henhold til de regler som eksisterer i både Europa og Norge.

Den aktuelle FG-publikasjonen på vår internettside www.fg.sikring.no er ajourført.

Med hilsen
FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON
Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd

Arve Haug
Arve Haug
Fagsjef FG-innbrudd 