



VERBAND DER  
SICHERHEITSUNTERNEHMEN  
ÖSTERREICHS

# ZERTIFIKAT

## über die Anerkennung und Registrierung von Produkten der Elektronischen Sicherheitstechnik

### ANERKENNUNG/APPROVAL

Inhaber der Anerkennung:  
Holder of the Approval:

RISCO Ltd.  
Hachoma 14  
75655 Rishon LeZion

#### Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene  
Bauteil in der zur Prüfung  
eingereichten Ausführung.

Die aktuelle Gültigkeit des  
Zertifikates ist ausschließlich  
im Internet unter [www.vsoe.at](http://www.vsoe.at)  
dokumentiert.

Das Zertifikat darf  
nur unverändert und nicht  
auszugsweise vervielfältigt  
werden.

Produkt Typ:  
Type of Product:

Einbruchmelderzentralen

Produktbezeichnung:  
Subject of the Approval:

RP432MP+RP432BP3-LightSYS Plus

VSÖ-Anerkennungs-Nr.:  
VSÖ-Approval-No.:

GS-H 220314/06 E

Zugelassene Geräteklassen:  
Approved device classes:

GS-H, GS-N, P/S

Gültig bis: (JJJJ.MM.TT)  
Valid until:

09.05.2026

Anzahl der Seiten  
No. of Pages

2

Hinweise / Notice:

- siehe Seite 2 -

Verband der Sicherheitsunternehmen  
Österreichs  
Müllnergasse 4/10  
1090 Wien

Tel.: +43 1 319 41 32  
E-Mail: [office@vsoe.at](mailto:office@vsoe.at)  
Internet: [www.vsoe.at](http://www.vsoe.at)

#### Technische Kommission

Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

Wien, 14.03.2022

Vorsitzender



Sachverständiger



VERBAND DER  
SICHERHEITSUNTERNEHMEN  
ÖSTERREICHS

1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10  
[office@vsoe.at](mailto:office@vsoe.at) ▼ [www.vsoe.at](http://www.vsoe.at)  
T. +43 (0)1 319 41 32

Generalsekretär

Zusätzliche Hinweise zur Anerkennung des Produktes:

Einbruchmelderzentralen

RP432MP+RP432BP3-LightSYS Plus

1. In Risikoklasse GS-H ist der Einsatz von Funkkomponenten nicht zulässig.
2. Die Zentrale muss so programmiert sein, dass die Rückstellung von Sabotagemeldungen nur durch den Instandhalter erfolgen kann.
3. Bei Ausfall des Versorgungsnetzes muss der dauernd uneingeschränkte Betrieb für mind. 60h durch Batterieversorgung sichergestellt sein.
4. Die reduzierte Überbrückungszeit von 30h ist zulässig, sofern die Störungsmeldung über den Ausfall des Versorgungsnetzes über eine überwachte Übertragungseinrichtung zu einer ständig besetzten Notrufzentrale erfolgt.

Wien, 14.03.2022

  
Vorsitzender

  
Sachverständiger



VERBAND DER  
SICHERHEITSUNTERNEHMEN  
ÖSTERREICHS

1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10  
office@vsöe.at ▼ www.vsöe.at  
T +43 (0)1 319 41 32

  
Generalsekretär



VERBAND DER  
SICHERHEITSUNTERNEHMEN  
ÖSTERREICHS

# Z E R T I F I K A T

## über die Anerkennung und Registrierung von Produkten der Elektronischen Sicherheitstechnik

### ANERKENNUNG/APPROVAL

Inhaber der Anerkennung:  
Holder of the Approval:

RISCO Ltd.  
Hachoma 14  
75655 Rishon LeZion

#### Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene  
Bauteil in der zur Prüfung  
eingereichten Ausführung.

Die aktuelle Gültigkeit des  
Zertifikates ist ausschließlich  
im Internet unter [www.vsoe.at](http://www.vsoe.at)  
dokumentiert.

Das Zertifikat darf  
nur unverändert und nicht  
auszugsweise vervielfältigt  
werden.

Produkt Typ:  
Type of Product:

Einbruchmelderzentralen

Produktbezeichnung:  
Subject of the Approval:

RP432MP+RP432BP-LightSYS Plus

VSÖ-Anerkennungs-Nr.:  
VSÖ-Approval-No.:  
GS-N 220314/07 E

Zugelassene Geräteklassen:  
Approved device classes:  
GS-N, P/S

Gültig bis: (JJJJ.MM.TT)  
Valid until:  
09.05.2026

Anzahl der Seiten  
No. of Pages  
2

Hinweise / Notice:

- siehe Seite 2 -

Verband der Sicherheitsunternehmen  
Österreichs  
Müllnergasse 4/10  
1090 Wien

Tel.: +43 1 319 41 32  
E-Mail: [office@vsoe.at](mailto:office@vsoe.at)  
Internet: [www.vsoe.at](http://www.vsoe.at)

#### Technische Kommission

Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

Wien, 14.03.2022

Vorsitzender



Sachverständiger



VERBAND DER  
SICHERHEITSUNTERNEHMEN  
ÖSTERREICHS

1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10  
[office@vsoe.at](mailto:office@vsoe.at) ▼ [www.vsoe.at](http://www.vsoe.at)  
T. +43 (0)1 319 41 32

Generalsekretär

Zusätzliche Hinweise zur Anerkennung des Produktes:

Einbruchmelderzentralen

RP432MP+RP432BP-LightSYS Plus

1. Für Risikoklasse GS-N werden für die EMZ 60h Überbrückungszeit gefordert.
2. Die reduzierte Überbrückungszeit von 30h ist zulässig, sofern die Störungsmeldung über den Ausfall des Versorgungsnetzes über eine überwachte Übertragungseinrichtung zu einer ständig besetzten Notrufzentrale erfolgt.
3. Die Zentrale muss so programmiert sein, dass die Sabotagemeldelinie nach Ansprechen nur von einem Betreiber oder Instandhalter zurückstellbar sein darf.
4. Für Risikoklasse GS-N wird bei der Scharfschaltung die Überprüfung der Funkverbindungen von Meldern gefordert.
5. Scharf-/unscharfschalten über Smart Device Applikationen ist nur in Risikoklasse P/S erlaubt.

Wien, 14.03.2022

  
Vorsitzender

  
Sachverständiger



VERBAND DER  
SICHERHEITSUNTERNEHMEN  
ÖSTERREICHS

1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10  
office@vsöe.at ▼ www.vsoe.at  
T. +43 1 011 319 41 32

  
Generalsekretär





VERBAND DER  
SICHERHEITSUNTERNEHMEN  
ÖSTERREICHS

# ZERTIFIKAT

## über die Anerkennung und Registrierung von Produkten der Elektronischen Sicherheitstechnik

### ANERKENNUNG/APPROVAL

Inhaber der Anerkennung:  
Holder of the Approval:

RISCO Ltd.  
Hachoma 14  
75655 Rishon LeZion

**Die Anerkennung**  
umfasst nur das angegebene  
Bauteil in der zur Prüfung  
eingereichten Ausführung.

Die aktuelle Gültigkeit des  
Zertifikates ist ausschließlich  
im Internet unter [www.vsoe.at](http://www.vsoe.at)  
dokumentiert.

Das Zertifikat darf  
nur unverändert und nicht  
auszugsweise vervielfältigt  
werden.

Produkt Typ:  
Type of Product:

Einbruchmelderzentralen

Produktbezeichnung:  
Subject of the Approval:

RP432MP+RP512B-LightSYS Plus

VSÖ-Anerkennungs-Nr.:  
VSÖ-Approval-No.:  
GS-H 220314/05 E

Zugelassene Geräteklassen:  
Approved device classes:  
GS-H, GS-N, P/S

Gültig bis: (JJJJ.MM.TT)  
Valid until:  
09.05.2026

Anzahl der Seiten  
No. of Pages  
2

Hinweise / Notice:

- siehe Seite 2 -

Verband der Sicherheitsunternehmen  
Österreichs  
Müllnergasse 4/10  
1090 Wien

Tel.: +43 1 319 41 32  
E-Mail: [office@vsoe.at](mailto:office@vsoe.at)  
Internet: [www.vsoe.at](http://www.vsoe.at)

Technische Kommission

Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

Wien, 14.03.2022

Vorsitzender



Sachverständiger



VERBAND DER  
SICHERHEITSUNTERNEHMEN  
ÖSTERREICHS

1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10  
[office@vsoe.at](mailto:office@vsoe.at) ▼ [www.vsoe.at](http://www.vsoe.at)  
T. 43 (0)1 319 41 32

Generalsekretär

Zusätzliche Hinweise zur Anerkennung des Produktes:


Einbruchmelderzentralen

RP432MP+RP512B-LightSYS Plus

1. In Risikoklasse GS-H ist der Einsatz von Funkkomponenten nicht zulässig.
2. Die Zentrale muss so programmiert sein, dass die Rückstellung von Sabotagemeldungen nur durch den Instandhalter erfolgen kann.
3. Bei Ausfall des Versorgungsnetzes muss der dauernd uneingeschränkte Betrieb für mindestens 60h durch Batterieversorgung sichergestellt sein.
4. Die reduzierte Überbrückungszeit von 30h ist zulässig, sofern die Störungsmeldung über den Ausfall des Versorgungsnetzes über eine überwachte Übertragungseinrichtung zu einer ständig besetzten Notrufzentrale erfolgt.

Wien, 14.03.2022

  
Vorsitzender

  
Sachverständiger



VERBAND DER  
SICHERHEITSUNTERNEHMEN  
ÖSTERREICHS

1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10  
office@vsoe.at ▼ www.vsoe.at  
T. +43 (0)1 319 41 32

  
Generalsekretär